中熙检测

ZXJC-OR-054-2021



中熙检测
ZHONGXIJIANCE


# 检 测 报 告

编号：ZXJC/BG202109291



| 废水检测结果 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测日期 | | | 2021 年 09 月 29 日 | | |
| 检测点位 | | | DW001 污水总排口 | | |
| 样品编号 | | | SY210928004 | SY210928005 | SY210928006 |
| 序号 | 参数 | 计量单位 | 检测结果 | | |
| 1 | 悬浮物 | mg/L | 11 | 9 | 14 |
| 2 | 总磷(以 P 计) | mg/L | 1.41 | 1.40 | 1.40 |
| 3 | 总氮(以 N 计) | mg/L | 1.43 | 1.29 | 1.41 |
| 4 | 石油类 | mg/L | 2.74 | 2.41 | 2.78 |
| 5 | 硫化物 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 6 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 检测点位 | | | DW003 污水总排口 | | |
| 样品编号 | | | SY210928007 | SY210928008 | SY210928009 |
| 序号 | 参数 | 计量单位 | 检测结果 | | |
| 1 | 悬浮物 | mg/L | 7 | 10 | 12 |
| 2 | 总磷(以 P 计) | mg/L | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
| 3 | 总氮(以 N 计) | mg/L | 8.39 | 7.97 | 7.91 |
| 4 | 石油类 | mg/L | 5.36 | 5.27 | 5.60 |
| 5 | 硫化物 | mg/L | 0.011 | 0.010 | 0.008 |
| 6 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.024 | 0.018 | 0.022 |
| 备注 | | | “方法检出限 L”表示小于检出限 | | |

]人：　　*** 结　　：





# 检 测 报 告



| 有组织检测结果 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 检测日期 | | 2021 年 10 月 19 日 | | |
| 检测点位 | | 引发剂偶合剂配置废气排放口进口 | | |
| 排气筒高度/尺寸（m） | | -/0.05 | | |
| 非甲烷总烃 | 样品编号 | QT211019085 | QT211019086 | QT211019087 |
| | 排放浓度（mg/m³） | 168 | 168 | 171 |

# 检 测 报 告



| 废水检测结果 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 检测日期 | | | 2021 年 10 月 19 日 | | |
| 检测点位 | | | 弹性体车间废水池 | | |
| 样品编号 | | | SY211019010 | SY211019011 | SY211019012 |
| 序号 | 参数 | 计量单位 | 检测结果 | | |
| 1 | 悬浮物 | mg/L | 46 | 40 | 44 |
| 2 | $BOD_5$ | mg/L | 58.1 | 61.3 | 56.5 |
| 3 | 总磷.（以 P 计） | mg/L | 1.78 | 1.85 | 1.55 |
| 4 | 总氮（以 N 计） | mg/L | 3.40 | 4.15 | 3.75 |
| 5 | 硫化物 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
| 6 | 石油类 | mg/L | 7.41 | 7.52 | 7.18 |
| 7 | 挥发酚（以苯酚计） | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
| 8 | 氟化物 | mg/L | 0.25 | 0.23 | 0.22 |
| 9 | 总氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
| 10 | 铜 | μg/L | 0.89 | 0.96 | 0.84 |
| 11 | 锌 | μg/L | 0.73 | 0.67L | 0.67L |
| 12 | 钒 | μg/L | 0.47 | 0.52 | 0.48 |
| 13 | 苯乙烯 | mg/L | 0.0015L | 0.0015L | 0.0015L |
| 备注 | | “方法检出限 L”表示小于检出限 | | | |

中熙检测
ZHONGXIJIANCE

# 检 测 报 告

编号：ZXJC/BG202110196



| 废水检测结果 | | | |
|---|---|---|---|
| 检测日期 | 2021 年 10 月 19 日 | | |
| 检测点位 | 循环水池进口 | | |
| 样品编号 | SY211019004 | SY211019005 | SY211019006 |
| 序号 | 参数 | 单位 | 检测结果 |